

恩平市应急管理局

应急物资询价公告

因工作需要，现采购一批应急物资，欢迎具备条件的供应商参加询价。现进行询价公告。

一、项目名称：

恩平市应急管理局应急物资采购

二、主要内容：

（详见附表）

三、询价资料报送要求：

报价需提供《营业执照》（副本）、《统一社会信用代码证》的复印件各 1 份，《应急物资政府采购明细表》中所列设备的价格情况，加盖单位公章，并密封良好。

四、报名时间

2019 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 14 日，每天上午 8 时 30 分至 12 时，下午 14 时 30 分至 17 时 30 分。

五、报送地点

恩平市应急管理局二楼办公室，地址：恩平市恩城沿江中路 24 号。

联系人：郑辉强，联系电话：7176712

附件：应急物资政府采购明细表



附件:

应急物资政府采购明细表

2019年6月10日

序号	设备名称	设备参数	数量	单位
1	应急柴油发电机组	1. 柴油机技术参数: 品牌: 东风康明斯 (DCEC CUMMINS), 油机型号: 4BT3.9-G1, 气缸数/敢提结构: 4/L 型, 缸径行程: 102 × 120mm, 压缩比: 16.5:1, 启动方式: DC24V 电启动, 冷却方式: 封闭式水循环冷却, 供油方式: 直喷, 调速方式: 电子调速, 进气方式: 涡轮增压, 过载能力: 110%, 转速: 1500rpm。 2. 发电机技术参数: 机组型号: GF-50, 输出功率: 50kw, 功率因数: $\cos \phi = 0.8$ (滞后), 输出电压: 400V/230V, 输出电流: 90A, 额定频率: 50Hz, 额定转速: 1500rpm, 燃油牌号: (标准) 0#轻柴油 (常温), 外形尺寸: 3000 × 1600 × 2200 (L × W × H mm), 机组重量: 1250KG, 稳态电压调整率 (%): $\leq \pm 1$, 电压波动率 (%): $\leq \pm 0.5$, 瞬态电压调整率 (%): $+20 \sim -15$, 电压稳定时间 (s): ≤ 1, 稳态频率调整率 (%): $\leq \pm 1$, 频率波动率 (%): $\leq \pm 0.5$, 瞬态频率调整率 (%): $+10 \sim -7$, 频率稳定时间 (s): ≤ 3, 燃油消耗 (100%负载): 209g/Kw.h, 噪声 (LP7m): 95dB (A)。 3. 配套应急供电配件: ① 聚氯乙烯低压交联电力电缆 30 米 (纯铜 $\phi 95 \times 4$, 含两端接线柱) ② ATS 双电源自动切换控制器 1 套 (400v, 三相, 400A, 含安装费)	1	台